

2012년 3분기 시설별 핵종군별 액체유출물 배출 방사능

단위 : (TBq)

시설별	핵분열성 및 방사화생성물	용존기체	전알파	전베타	전알파/전베타	H-3	C-14
영광제2발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.76E+1	0.00E+0
고리제1발전소	1.10E-6	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.75E-1	0.00E+0
영광제1발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	7.09E-1	0.00E+0
고리제2발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.83E+1	0.00E+0
울진제3발전소	1.12E-5	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.10E+0	0.00E+0
RI 폐기시설	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
신고리제1발전소	2.18E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.56E+0	0.00E+0
영광제3발전소	3.17E-5	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.70E+0	0.00E+0
월성제1발전소	4.87E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.28E+1	0.00E+0
월성제2발전소	5.45E-5	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.38E+1	0.00E+0
KNFC 증설시설	0.00E+0	0.00E+0	3.35E-6	1.70E-6	5.05E-6	0.00E+0	0.00E+0
울진제1발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.30E+0	0.00E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 wacid@kins.re.kr로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : LQ-W2-T1-D2-TT-201212

시설별	핵분열성 및 방사화생성물	용존기체	전알파	전베타	전알파/전베타	H-3	C-14
울진제2발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.94E+0	0.00E+0
KNFC 기존시설	0.00E+0	0.00E+0	7.85E-7	5.88E-7	1.37E-6	0.00E+0	0.00E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 wacid@kins.re.kr로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : LQ-W2-T1-D2-TT-201212