

2012년 4분기 시설별 핵종군별 액체유출물 배출 방사능

단위 : (TBq)

시설별	핵분열성 및 방사화생성물	용존기체	전알파	전베타	전알파/전베타	H-3	C-14
영광제2발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.62E+0	0.00E+0
고리제1발전소	7.38E-7	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.01E-1	0.00E+0
영광제1발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.69E+0	0.00E+0
고리제2발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.24E+1	0.00E+0
울진제3발전소	4.55E-6	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.60E+0	0.00E+0
RI 폐기시설	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
신고리제1발전소	1.02E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	7.88E+0	0.00E+0
영광제3발전소	1.88E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	6.47E+0	0.00E+0
월성제1발전소	2.20E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.17E+1	0.00E+0
월성제2발전소	3.71E-5	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.66E+1	0.00E+0
KNFC 증설시설	0.00E+0	0.00E+0	1.47E-6	9.51E-7	2.42E-6	0.00E+0	0.00E+0
울진제1발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.44E+0	0.00E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 wacid@kins.re.kr로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : LQ-W2-T1-D2-TT-201303

시설별	핵분열성 및 방사화생성물	용존기체	전알파	전베타	전알파/전베타	H-3	C-14
울진제2발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.32E+0	0.00E+0
KNFC 기존시설	0.00E+0	0.00E+0	7.65E-7	4.65E-7	1.23E-6	0.00E+0	0.00E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 wacid@kins.re.kr로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : LQ-W2-T1-D2-TT-201303