

2011년 3분기 부지별 핵종군별 기체유출물 배출 방사능

※ C-14은 중수로형 원자로에서만 측정하고 있음

단위 : (TBq)

| 부지별 | 불활성기체 | 옥소 | 전알파 | 전베타 | 전알파/전베타 | 입자 | C-14 | 삼중수소 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 고리원자력부지 | 3.95E-1 | 1.49E-6 | 0.00E+0 | 1.49E-6 | 0.00E+0 | 1.53E-9 | 0.00E+0 | 4.44E+0 |
| 대전 덕진동부지 | 5.04E-2 | 4.91E-5 | 5.22E-8 | 7.25E-8 | 1.25E-7 | 8.34E-9 | 0.00E+0 | 6.11E-1 |
| 신고리원자력부지 | 1.52E-3 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 1.51E-4 |
| 영광원자력부지 | 8.79E-3 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 1.56E-7 | 0.00E+0 | 3.84E+0 |
| 울진원자력부지 | 4.68E-1 | 5.80E-6 | 0.00E+0 | 5.80E-6 | 0.00E+0 | 9.41E-7 | 0.00E+0 | 4.10E+0 |
| 월성원자력부지 | 1.01E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 0.00E+0 | 1.10E-1 | 4.47E+1 |