

## 2011년 4분기 부지별 핵종군별 기체유출물 배출 방사능

※ C-14은 중수로형 원자로에서만 측정하고 있음

단위 : (TBq)

부지별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
고리원자력부지	4.45E-1	1.54E-7	0.00E+0	1.54E-7	0.00E+0	3.94E-9	0.00E+0	3.23E+0
대전 덕진동부지	1.11E-1	2.95E-5	6.46E-8	1.20E-7	1.85E-7	5.41E-9	0.00E+0	8.56E-1
신고리원자력부지	1.34E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.54E-5
영광원자력부지	7.24E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.43E+0
울진원자력부지	1.95E-1	1.59E-6	0.00E+0	1.59E-6	0.00E+0	3.43E-5	0.00E+0	3.31E+0
월성원자력부지	1.09E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.13E-1	4.41E+1