

2012년 1분기 부지별 핵종군별 기체유출물 배출 방사능

부지별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
신고리원자력부지	3.73E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.92E-8	5.18E-2	6.59E-2
울진원자력부지	6.01E-1	8.00E-5	0.00E+0	8.00E-5	0.00E+0	0.00E+0	1.41E-1	2.82E+0
고리원자력부지	4.40E-1	9.08E-6	0.00E+0	9.08E-6	0.00E+0	1.75E-7	7.56E-2	2.22E+0
월성원자력부지	1.49E+0	2.23E-7	0.00E+0	2.23E-7	0.00E+0	6.54E-7	8.85E-2	4.46E+1
대전 덕진동부지	1.13E-1	8.61E-5	6.22E-8	9.34E-8	1.56E-7	0.00E+0	0.00E+0	1.15E+0
영광원자력부지	8.66E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.44E-1	2.00E+0