

2012년 2분기 시설별 핵종군별 기체유출물 배출 방사능

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
영광제2발전소	2.42E-2	6.91E-6	0.00E+0	6.91E-6	0.00E+0	7.42E-8	4.64E-2	2.44E-1
고리제1발전소	3.38E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.03E-2	1.60E+0
영광제1발전소	5.37E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.52E-2	1.52E+0
고리제2발전소	5.55E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.52E-2	1.85E+0
PIEF 및 관계시설	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.21E-2
울진제3발전소	1.55E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.18E-2	4.13E-1
하나로 및 관계시설	1.76E-1	5.00E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.16E-6	0.00E+0	8.31E-1
RI 폐기시설	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
신고리제1발전소	1.05E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.18E-2	1.63E-2
열분해시설	0.00E+0	0.00E+0	4.98E-10	1.13E-9	1.63E-9	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
영광제3발전소	8.54E-3	2.61E-6	0.00E+0	2.61E-6	0.00E+0	0.00E+0	5.18E-2	6.98E-1
월성제1발전소	2.28E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.77E-2	1.22E+1

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 [wacid@kins.re.kr](mailto:wacid@kins.re.kr)로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201211

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
월성제2발전소	3.60E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.00E-7	3.09E-2	2.37E+1
KNFC 증설시설	0.00E+0	0.00E+0	1.70E-8	9.94E-9	2.70E-8	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
울진제1발전소	5.19E-2	8.18E-7	0.00E+0	8.18E-7	0.00E+0	0.00E+0	4.30E-2	1.62E+0
울진제2발전소	2.83E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.62E-2	3.85E-1
KNFC 기존시설	0.00E+0	0.00E+0	3.24E-8	5.98E-8	9.22E-8	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 [wacid@kins.re.kr](mailto:wacid@kins.re.kr)로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201211