

2012년 3분기 시설별 핵종군별 기체유출물 배출 방사능

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
영광제2발전소	3.50E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	6.19E-8	4.70E-2	2.19E-1
고리제1발전소	3.45E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.07E-2	2.14E+0
영광제1발전소	7.73E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.58E-2	2.32E+0
고리제2발전소	1.80E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.56E-2	3.18E+0
PIEF 및 관계시설	7.85E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.67E-4
울진제3발전소	1.66E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.24E-2	4.21E-1
하나로 및 관계시설	3.95E-2	1.17E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	8.19E-1
RI 폐기시설	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
신고리제1발전소	3.82E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.24E-2	2.35E-2
열분해시설	0.00E+0	0.00E+0	7.05E-10	9.68E-10	1.67E-9	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
영광제3발전소	2.31E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.24E-2	7.20E-1
월성제1발전소	1.37E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.46E-2	1.09E+1

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 wacid@kins.re.kr로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201212

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
월성제2발전소	2.22E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.52E-2	2.43E+1
KNFC 증설시설	0.00E+0	0.00E+0	8.22E-9	8.25E-9	1.65E-8	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
울진제1발전소	3.68E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.34E-2	2.53E+0
울진제2발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.56E-2	4.69E-1
KNFC 기존시설	0.00E+0	0.00E+0	1.58E-8	4.70E-8	6.28E-8	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 wacid@kins.re.kr로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201212