

2012년 4분기 시설별 핵종군별 기체유출물 배출 방사능

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
영광제2발전소	2.48E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.70E-2	2.19E-1
고리제1발전소	3.71E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.07E-2	1.35E+0
영광제1발전소	6.67E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.58E-2	1.41E+0
고리제2발전소	9.62E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.56E-2	2.53E+0
PIEF 및 관계시설	3.26E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
울진제3발전소	2.48E-3	5.94E-7	0.00E+0	5.94E-7	0.00E+0	7.79E-9	5.24E-2	1.16E+0
하나로 및 관계시설	1.49E-1	2.22E-5	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.41E+0
RI 폐기시설	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
신고리제1발전소	4.65E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.24E-2	2.10E-2
열분해시설	0.00E+0	0.00E+0	3.60E-10	4.16E-10	7.76E-10	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
영광제3발전소	1.59E-1	5.52E-8	0.00E+0	5.52E-8	0.00E+0	3.74E-5	5.24E-2	6.76E-1
월성제1발전소	9.09E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.92E-2	1.17E+1

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 [wacid@kins.re.kr](mailto:wacid@kins.re.kr)로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201303

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
월성제2발전소	1.55E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	6.77E-2	2.30E+1
KNFC 증설시설	0.00E+0	0.00E+0	4.36E-9	1.13E-8	1.56E-8	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
울진제1발전소	4.59E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.91E-9	4.34E-2	1.13E+0
울진제2발전소	1.86E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.68E-2	5.07E-1
KNFC 기존시설	0.00E+0	0.00E+0	1.94E-8	8.15E-8	1.01E-7	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 [wacid@kins.re.kr](mailto:wacid@kins.re.kr)로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201303