

2013년 1분기 시설별 핵종군별 기체유출물 배출 방사능

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
영광제2발전소	1.86E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.64E-2	2.72E-1
고리제1발전소	3.94E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.03E-2	1.59E+0
영광제1발전소	1.31E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.52E-2	9.97E-1
고리제2발전소	1.28E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.46E-2	4.04E+0
PIEF 및 관계시설	4.39E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
울진제3발전소	1.13E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.12E-2	1.03E+0
하나로 및 관계시설	1.62E-1	2.47E-5	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.98E+0
RI 폐기시설	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
신고리제1발전소	4.81E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.13E-2	3.77E-2
열분해시설	0.00E+0	0.00E+0	1.02E-10	3.25E-10	4.27E-10	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
영광제3발전소	3.59E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.12E-2	4.31E-1
월성제1발전소	8.71E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.69E-2	9.96E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 [wacid@kins.re.kr](mailto:wacid@kins.re.kr)로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201306

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
월성제2발전소	1.86E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.20E-1	2.86E+1
가연성폐기물처리시설	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.32E-10	0.00E+0	0.00E+0
KNFC 증설시설	0.00E+0	0.00E+0	3.50E-9	1.30E-8	1.65E-8	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
울진제1발전소	7.89E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.28E-9	4.26E-2	5.59E-1
울진제2발전소	1.93E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.58E-2	5.30E-1
KNFC 기존시설	0.00E+0	0.00E+0	2.12E-8	9.30E-8	1.14E-7	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 [wacid@kins.re.kr](mailto:wacid@kins.re.kr)로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201306