

2013년 3분기 시설별 핵종군별 기체유출물 배출 방사능

단위 : (TBq)

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
영광제2발전소	4.25E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.37E-3	3.59E-1
고리제1발전소	3.48E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.78E-2	1.78E+0
영광제1발전소	5.18E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.75E-7	5.27E-2	4.43E+0
고리제2발전소	7.62E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.97E-2	2.26E+0
PIEF 및 관계시설	1.63E-1	1.35E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	8.42E-6	0.00E+0	9.46E-1
울진제3발전소	1.48E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.85E-2	6.20E-1
하나로 및 관계시설	0.00E+0	0.00E+0	5.75E-8	9.76E-8	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
RI 폐기시설	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
신고리제1발전소	6.08E-2	1.36E-7	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.37E-2	6.20E-2
열분해시설	0.00E+0	0.00E+0	2.09E-10	3.45E-10	5.54E-10	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
영광제3발전소	3.25E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.20E-4	3.34E-1
월성제1발전소	1.07E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.51E-2	1.02E+1

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 k720ljk@kins.re.kr로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201312

시설별	불활성기체	옥소	전알파	전베타	전알파/전베타	입자	C-14	삼중수소
월성제3발전소	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.24E-2	4.95E-2
월성제2발전소	5.94E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.18E-1	2.05E+1
KNFC 증설시설	0.00E+0	0.00E+0	9.66E-9	1.71E-8	2.67E-8	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
울진제1발전소	1.87E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	6.02E-2	2.66E+0
울진제2발전소	3.56E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	7.58E-3	3.49E-1
KNFC 기존시설	0.00E+0	0.00E+0	4.77E-8	8.02E-8	1.28E-7	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0

자료 출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 k720ijk@kins.re.kr로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : GS-W2-T1-D2-TT-201312