

2020년 2분기 시설별 핵종군별 액체유출물 배출 방사능

※ 해당 자료는 원자력관계사업자의 수정 보고 등으로 인해 변동 될 수 있음.

단위 : (TBq)

시설별	핵분열 및 방사화생성물	용존기체	삼중수소	알파	베타	알파/베타	C-14
고리1발	9.83E-06	-	4.90.E-01	-	-	-	-
고리2발	-	-	1.16.E+00	-	-	-	-
신고리1발	1.65E-05	-	4.63.E-01	-	-	-	-
새울1발	4.52E-05	-	4.78.E+00	-	-	-	-
한빛1발	-	-	6.88.E+00	-	-	-	-
한빛2발	-	-	1.41.E+00	-	-	-	-
한빛3발	5.21E-05	-	2.14.E+00	-	-	-	-
한울1발	-	-	1.80.E+00	-	-	-	-
한울2발	-	-	7.68.E+00	-	-	-	-

자료출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문 의 : 보고서에 대한 문의사항은 sujiyon@kins.re.kr 로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : LQ-W2-T1-D2-TT-202002

시설별	핵분열 및 방사화생성물	용존기체	삼중수소	알파	베타	알파/베타	C-14
한울3발	1.24.E-05	-	9.76.E-01	-	-	-	-
월성1발	4.80.E-05	-	1.15.E+00	-	-	-	1.89.E-04
월성2발	5.56.E-05	-	1.68.E+01	-	-	-	2.13.E-02
월성3발	3.38.E-06	-	1.05.E+00	-	-	-	-
원전연료가공시설	-	-	-	8.26.E-07	2.14.E-06	2.96.E-06	-
처분시설	-	-	-	-	-	-	-

자료출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 sujiyoon@kins.re.kr 로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : LQ-W2-T1-D2-TT-202002