

2020년 3분기 시설별 핵종군별 액체유출물 배출 방사능

※ 해당 자료는 원자력관계사업자의 수정 보고 등으로 인해 변동 될 수 있음.

단위 : (TBq)

시설별	핵분열 및 방사화생성물	용존기체	삼중수소	알파	베타	알파/베타	C-14
고리1발	6.55E-06	-	4.80.E-01	-	-	-	-
고리2발	-	-	1.31.E+00	-	-	-	-
신고리1발	4.40E-05	-	9.41.E-01	-	-	-	-
새울1발	2.76E-06	-	8.62.E+00	-	-	-	-
한빛1발	-	-	4.30.E+00	-	-	-	-
한빛2발	-	-	1.39.E+00	-	-	-	-
한빛3발	1.47E-05	-	8.40.E+00	-	-	-	-
한울1발	-	-	6.36.E+00	-	-	-	-
한울2발	-	-	4.09.E-01	-	-	-	-

자료출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 sujiyon@kins.re.kr 로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : LQ-W2-T1-D2-TT-202003

시설별	핵분열 및 방사화생성물	용존기체	삼중수소	알파	베타	알파/베타	C-14
한울3발	1.43.E-04	-	1.29.E+00	-	-	-	-
월성1발	9.93.E-05	-	2.95.E+00	-	-	-	2.22.E-04
월성2발	7.54.E-05	-	9.21.E+00	-	-	-	5.69.E-03
월성3발	3.58.E-05	-	1.29.E+00	-	-	-	-
원전연료가공시설	-	-	-	2.33.E-06	6.81.E-06	9.14.E-06	-
처분시설	-	-	8.48.E-07	-	-	-	-

자료출처 : WACID (<http://wacid.kins.re.kr>)

문의 : 보고서에 대한 문의사항은 sujiyon@kins.re.kr 로 보내주시기 바랍니다.

보고서양식번호 : LQ-W2-T1-D2-TT-202003